

VKF Brandschutzanwendung Nr. 25256

Gruppe 504	Brandschutzklappen und -abschlüsse	
Gesuchsteller	geba Bartholomäus GmbH Bachstrasse 10 89607 Emerkingen Germany	
Hersteller	geba Bartholomäus GmbH 89607 Emerkingen Germany	
Produkt	GBK-K90 EU	
Beschrieb	Brandschutzklappe (rund) mit Gehäuse aus Stahlblech, massive Ausführung, Klappenblatt aus Stahlblech mit Wärmedämmung Floorrock (2x15mm), mit zwischenliegender Klappendichtung, vorne und hinten mit einer verzinkten Abdeckung Auslösung: elektrisch, pneumatisch, thermisch Dmax = 355mm	
Anwendung	Einbau horizontal und vertikal in Massivbauwände und Massivdecken. Mindeststärke der Massivwand: 100 mm Mindeststärke der Massivdecke: 150 mm Anwendung und Einbau gemäss der Richtlinie "Lufttechnische Anlagen", Ausgabe 2003.	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Klassifizierungsbericht 'Nr. K-3237/373/13-MPA BS' (27.08.2013); TU München, Dachau: Prüfbericht 'Nr. 3574' (11.06.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF, EN 1366-2	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 90 S
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	02.04.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden



P. Vogel

Vogel

P. Nyffenegger

Nyffenegger